


LEGENDA ELEKTRO

- SVETELNÉ ROZVODY – CYKY–J 3,4,5x1,5, PRIVODY K SPINAČOM POD OMIETKOU – CYKY–O 2,3,4x1,5
- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY – CYKY–J 3x2,5,
- ROZVODY ULOŽENÉ V DRAŽKE POD OMIETKOU
- JEDNOPÓLOVÝ VYPINAČ, 10A, 250V, POD OMIETKU TYP TANGO 3558 – A01340 (1) v- 12m
- SÉRIOVÝ PREPINAČ, 10A, 250V, POD OMIETKU TYP TANGO 3558 – A05340 (5) v- 12m
- STRIEDAVÝ PREPINAČ, 10A, 250V, POD OMIETKU TYP TANGO 3558 – A06340 (6) v- 12m
- ZÁSUVKA 10/16A, 250V, 2P+PE JEDNODUCHÁ, POD OMIETKU, TYP TANGO 5518A –A2349B
- ZÁSUVKA 10/16A, 250V, 2x(2P+PE) DVOJNÁSOBNÁ, POD OMIETKU, TYP TANGO 5512A –A2349B
- KRABIC. ROZVODKA POD OMIETKOU, TYP KPR 68 –SVETLO, TYP KU 68–1901 – ZÁSUVKY
- SVIETIDLO LED STROPNÉ-NÁSTENNÉ INTERIÉROVÉ - PAULMANN WallCeiling, 1x LED 15,4W, Tk=3000K, IP20
- SVIETIDLO LED PODLINKOVÉ – VELIA PLUS 09, 1xLED 10W, IP20
- SVIETIDLO LED EXTERIEROVÉ NÁSTENNÉ – PHILIPS Buston, 1xLED 9W, IP44 SO SENZOROM POHYBU A SÚMRÁK. SNIMAČOM
- SVIETIDLO ZABUDOVANÉDO KAZET. STROPU, LED PANEL – BRILIO, 1xLED 38W, Tk=2700K, IP20
- EL. ROZVADZAČ



ROZVODNÁ SIETĚ : 3N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

OCHRANA V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ (podľa STN 33 2000-4-41, príloha A.1) KRYTMI (podľa STN 33 2000-4-41, príloha A.2)

DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI (podľa STN 33 2000-4-41, čl.. 415.1)

OCHRANA PRI PORUČHE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (podľa STN 33 2000-4-41, čl.411)

VONKAJŠIE VPLYVY : PODĽA PROTOKOLU VONKAJŠÍCH VPLYVOV

AUTOR	ING. ARCH. JOZEF ROMÁNEK	ING. MIROSLAV MARČEK
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV MARČEK	
VYPRACOVAL	ING. MIROSLAV MARČEK	
INVESTOR	Obec Nižná Hutka Ortárska 85, 04018 Nižná Hutka	
STAVBA	Investícia do rekonštrukcie nevyužíteho objektu pre komunitnú/spolkovú činnosť v obci Nižná Hutka	
MIESTO	p.č.262, k.ú. Nižná Hutka, obec Nižná Hutka, okres Košice-okolie	
OBSAH VÝKRESU	M 1:50	
	v.č. EL-01	
PODORYS 2.NP - SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY		ELEKTRO