



POZNÁMKA:

PLASTOVÁ ROZVODNICA PRE ZAPUSTENÚ MONTÁŽ
 ROZMEROV 300x345x100mm (šxvxh)
 SE PRAGMA typ PRA31213 2x13- modulová
 S PLNÝMI DVERAMI
 KRYTIE : IP40/IP20
 FARBA : SVETLOŠEDÁ RAL 7035
 PRÍVOD ZOZADU, VÝVODY ZHORA
 ROZVODNICU OSADIŤ V MIESTE POVODNEJ ROZVODNICE

ROZVODNÁ SIET' : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
 OCHRANA V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ (podľa STN 33 2000-4-41, príloha A.1)
 KRYTMI (podľa STN 33 2000-4-41, príloha A.2)
 DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI (podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415.1)
 OCHRANA PRI PORUČE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (podľa STN 33 2000-4-41, čl.411)
 VONKAJŠIE VPLYVY : PODĽA PROTOKOLU VONKAJŠÍCH VPLYVOV

AUTOR	ING. ARCH. JOZEF ROMÁNEK	ING. MIROSLAV MARČEK AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER ČÍNSKA 9, 040 13 KOŠICE TEL.: 0903 666280
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV MARČEK	
VYPRACOVAL	ING. MIROSLAV MARČEK	
INVESTOR	Obec Nižná Hutka Ortárska 85, 04018 Nižná Hutka	DÁTUM 04/2019
STAVBA	Investícia do rekonštrukcie nevyužitého objektu pre komunitnú/spolkovú činnosť v obci Nižná Hutka	FORMÁT 2 x A4
MIESTO	p.č.262, k.ú. Nižná Hutka, obec Nižná Hutka, okres Košice-okolie	STUPEŇ P
OBSAH VÝKRESU ROZVODNICA RS		ARCH. Č. 0419-02_P
		ĎALŠIA ELEKTRO
		M BEZ M. v.č. EL-03

